



160312340402

有效期至2021年12月14日止

秦皇岛清宸环境检测技术有限公司



检 验 检 测 报 告

QCHJ2009011

委托单位: _____ 秦皇岛市海港医院
受检单位: _____ 秦皇岛市海港医院
检测类型: _____ 委托检测
检测类别: _____ 废水
报告日期: _____ 2020年9月14日

秦皇岛清宸环境检测技术有限公司



计量认证证书编号: 160312340402

地址: 秦皇岛市经济技术开发区洋河道标准厂房12号2501室

邮编: 066000

传 真: 0335-8052020

业务电话: 0335-8052020

电子邮箱: qhdqjc@163.com



报告编制说明

1. 本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
2. 本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
3. 复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分复制无效。
4. 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
5. 本报告经涂改无效。
6. 本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责，不对样品来源负责。
7. 检验检测结果来自于外部时用“*”标注。
8. 本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
9. 对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。



承担单位：秦皇岛清宸环境检测技术有限公司

采样人员：刘东、刘云杰

分析人员：谢雨萌、张相花

报告编制：李洪莹

报告审核：李洪莹

报告签发：李洪莹

地 址：秦皇岛市经济技术开发区洋河道标准厂房 12 号
2501 室

电 话：0335-8052020

传 真：0335-8052020

邮 编：066000

邮 箱：qhdqcjc@163.com



检 验 检 测 报 告

一、基本信息表

委托单位	秦皇岛市海港医院		
受检单位	秦皇岛市海港医院		
受检单位地址	秦皇岛市海港区文化路 131 号		
采样日期	2020 年 9 月 9 日	检测日期	2020 年 9 月 9-12 日
检测类型	委托检测	检测类别	废水
样品状态	废水	污水总排口：浅黄色、浑浊、有异味； 接触池：浅黄色、浑浊、有异味。	

二、检测所依据的检测标准（方法）及检出限

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
废水	总余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010	100mL 滴定管 (QC-BL-119) 5.00mL 微量滴定管 (QC-BL-001)	0.02mg/L
	粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005 附录 A 医疗机构 污水和污泥中粪大肠菌群的检验 办法	BJPX-350-I 生化培养箱 (QC-SB-062-3) 恒温恒湿箱 HWS-70B (QC-SB-012)	--

三、检测结果

(1) 废水

检测点位	检测项目	测量值	单位
污水总排口	总余氯	7.03	mg/L
	粪大肠菌群	20	MPN/L
消毒池	总余氯	7.23	mg/L

--报告结束--