



160312340402
有效期至2022年2月14日止

秦皇岛清宸环境检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

QCHJ2012026

委托单位: _____ 秦皇岛市海港医院
受检单位: _____ 秦皇岛市海港医院
检测类型: _____ 委托检测
检测类别: _____ 废水
报告日期: _____ 2020年12月7日

秦皇岛清宸环境检测技术有限公司



资质认定证书编号: 160312340402
地址: 秦皇岛市经济技术开发区洋河道标准厂房12号2501室
邮编: 066000

传 真: 0335-8052020
业务电话: 0335-8052020
电子邮箱: qhdqcjc@163.com



报告编制说明

1. 本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
2. 本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
3. 复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分复制无效。
4. 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
5. 本报告经涂改无效。
6. 本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责，不对样品来源负责。
7. 检验检测结果来自于外部时用“*”标注。
8. 本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
9. 对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。



承担单位：秦皇岛清宸环境检测技术有限公司

采样人员：翟亮、丁子阳

分析人员：谢雨萌

报告编制：赵洪蕊

报告审核：李书楠

报告签发：宋雪芳

签发日期：2020年12月17日

地 址：秦皇岛市经济技术开发区洋河道标准厂房 12 号

2501 室

电 话：0335-8052020

传 真：0335-8052020

邮 编：066000

邮 箱：qhdqcjc@163.com



检 验 检 测 报 告

一、基本信息表

委托单位	秦皇岛市海港医院		
受检单位	秦皇岛市海港医院		
受检单位地址	秦皇岛市海港区文化路 131 号		
客户姓名	钟魏	联系电话	18603369173
采样日期	2020 年 12 月 2 日	检测日期	2020 年 12 月 2-5 日
检测类型	委托检测	检测类别	废水
样品状态	废水	总排口：浅黄色、澄清、无异味。	

二、检测所依据的检测标准（方法）及检出限

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限/最低检出浓度
废水	粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005 附录 A 医疗机构 污水和污泥中粪大肠菌群的检 验办法	BJPX-350-I 生化培养箱 (QC-SB-062-3) HWS-70B 恒温恒湿箱 (QC-SB-012)	--

三、检测结果

(1) 废水

采样点位及 采样日期	检测项目	测量值				单位
		第一次	第二次	第三次	最大值	
总排口 12 月 2 日	粪大肠菌群	40	20	20L	40	MPN/L
备注	“L”表示未检出或低于方法检出限。					

--报告结束--