



180312341676
有效期至2024年02月08日止

TD-HJ-2104-139

检测报告

TEST REPORT



项目名称: 废水检测 (4.5~4.11 周测)

委托单位: 秦皇岛市海港医院


报告日期: 2021年4月16日



河北天大环境检测技术有限公司
HEBEI TIANDA TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.



说 明

- 1、 本报告无“河北天大环境检测技术有限公司检验检测专用章”、骑缝章和  章无效。
- 2、 本报告无检验/编制、审核、批准签字无效。
- 3、 本报告涂改无效。
- 4、 不得局部复制本报告，复制报告未重新加盖“河北天大环境检测技术有限公司检验检测专用章”无效。
- 5、 本报告不得用于各类广告宣传。
- 6、 对本报告检验结果若有异议，宜在报告收到之日起十五个工作日内提出。
- 7、 本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责，不对样品来源负责。

实验室地址： 秦皇岛市经济技术开发区数谷翔园 22 号楼

实验室邮编： 066000

实验室电话： 0335-7520601

检测单位: 河北天大环境检测技术有限公司

采样员: 高鹏、朱峰

检测员: 王国英、陈国辉等

报告编制: 唐智飞

审核: 张琦重

批准: 唐智飞

签发日期: 2021.4.16



一、项目概况

委托单位	秦皇岛市海港医院
委托单位地址	秦皇岛市海港区文化路 131 号
受检单位	秦皇岛市海港医院
受检地点	秦皇岛市海港区文化路 131 号
采样日期	2021.4.6
分析日期	2021.4.6~4.8

二、样品描述

检测类别及 采样日期	检测点位	样品描述
废水 (2021.4.6)	污水处理站出口	淡黄色、微小异味、无漂浮物、微量沉降物

三、检测结果

表 3-1 废水检测结果

检测点位及 采样日期	检测项目	单位	检测结果				平均值/ 范围	执行标准及限值 (GB18466-2005) 表 2 预处理 标准限值	结论
			1	2	3				
污水处理站出口 (2021.4.6)	粪大肠菌群	MPN/L	20L	20L	20L	20L	≤5000	符合	
	COD	mg/L	236	226	222	228	≤250	符合	
	悬浮物	mg/L	31	33	30	31	≤60	符合	

四、检测项目及检测方法

检测项目	分析方法及国标代号	仪器名称/编号	检出限
废水	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018	MJX-160B-Z 型霉菌培养箱: TD-S-028	20MPN/L
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	SN-102A 型 COD 加热器: TD-S-120 酸式滴定管: TD-S-178	4mg/L
	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	101-1AB 型电热鼓风干燥箱: TD-S-031 FA2004 型万分之一电子天平: TD-S-034	4mg/L

注: 以上检测结果中“L”表示小于方法检出限, 其数值为该项目方法检出限。
以下空白